



Feira de Santana, 31 de julho de 2018.

**Da: Comissão Permanente de Licitação**  
**Aos licitantes,**

**Prezado (s) Senhor (es),**

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa referente à **Licitação 205-2018 CP 062-2018**, contratação de empresa de engenharia, para serviço de recuperação e manutenção de Escolas Municipais, localizadas na Sede e Distritos, prédio da Secretaria Municipal de Educação e Almoxarifados, conforme resposta da Secretaria Municipal de Planejamento, informamos que:

**PERGUNTAS:**

**Para tanto solicitamos esclarecer:**

**6.0 Cobertura**

**6.6 Cobertura com telha metálica**

**Perguntamos:**

*“Que tipo de telha que será utilizada (ondulada, trapezoidal)?”*

**6.9 Calha em fibra de vidro**

**RESP: TRAPEZOIDAL**

**Perguntamos:**

*“Qual a dimensão da calha e a polegada da garganta?”*

**6.16 Calha em Zinco**

**RESP: 40cm e 100mm**

**Perguntamos:**

*“Qual a dimensão?”*

**RESP: PERIMETRO DO TELHADO (BEIRAL) e L= 30cm**

**7.0 Revestimento**

**7.4** Revestimento cerâmico dimensões (33x50)cm, h=1,50m, junta a prumo, assentada com argamassa

pré fabricada **10.000,00m<sup>2</sup>**

**7.5** Revestimento cerâmico dimensões (10x10)cm **500,00 m<sup>2</sup>**

**7.6** Revestimento cerâmico dimensões (05x05)cm **1.500,00 m<sup>2</sup>**

**Perguntamos:**

*“Em virtude da grande quantidade e das variadas dimensões, qual fabricante e cor dos revestimentos?”*

**RESP: QUALIDADE COMPROVADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO (PEI.5) CORES DEFINIDAS PELA SEDUC.**

**8.0 Esquadrias / Ferragens**

Especificar a grade de proteção de ferro.

**Perguntamos:**

*“Qual a bitola?”*

**RESP: 2cm e 3mm**

## **9.0 Pavimentação**

### **9.1 Piso cimentado para passeios**

#### **Perguntamos:**

*“Qual a o traço e espessura do piso?”*

**RESP: 1:3 CONJUNTAS A CADA 1,5m**

Conforme Especificação Técnica ANEXO I

#### **10.0 – Esquadrias (Madeira)**

*“As portas serão em madeira maciça almofadada ou madeira semi-oca, com alisares internos e externos, nas dimensões indicadas no projeto arquitetônico”*

**RESP: NÃO SE APLICA, POIS É UMA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES.**

#### **Perguntamos:**

Em que momento será disponibilizado estes projetos?

#### **11.0 Instalação elétrica**

11.1 Recuperação de instalações elétricas, substituindo-se e/ou repondo-se todo o material necessário para o perfeito funcionamento do mesmo.

#### **12.0 Instalações hidrosanitárias**

12.1 *“Recuperação de instalações hidro-sanitárias, substituindo-se e/ou repondo-se todo o material necessário para o perfeito funcionamento do mesmo. E ainda especificar materiais:”*

**RESP: VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NA PARTE DE INTALAÇÕES.**

#### **Perguntamos:**

*“Como poderemos quantificar sem projetos?”*

**RESP: VERIFICAR ITEM 11.0 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.**

## **14.0 Serviços Complementares**

14.1 Especificar o tamanho da barra inox nos wc para acessibilidade

#### **Perguntamos:**

*“Onde poderemos encontrar esta informação?”*

**RESP: NBR 9050**

14.6 *“Confirmar a especificação da Bomba submersa, acredita-se que está equivocado o P=50w, seria 50 CV?”*

**RESP: 300W**

Atenciosamente,

**Sirleide de Oliveira Rodrigues**  
**Presidente da CPL**