



Feira de Santana, 02 de agosto de 2018.

**Da: Comissão Permanente de Licitação
Aos licitantes,**

Prezado (s) Senhor (es),

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa referente à **Licitação 205-2018 CP 062-2018**, contratação de empresa de engenharia, para serviço de recuperação e manutenção de Escolas Municipais, localizadas na Sede e Distritos, prédio da Secretaria Municipal de Educação e Almoarifados, conforme resposta da Secretaria Municipal de Planejamento, informamos que:

PERGUNTAS:

Licitação Nº 205-2018 CP 062-2018:

Concernente ao esclarecimento do Questionamento 01, ressaltamos que as respostas dos questionamentos não foram esclarecidas para que tenhamos condição de compor.

Reiteramos o questionamento em que momento será disponibilizado os projetos? E Ainda:

RESP: FICARÁ A CRITÉRIO DA SEDUC A DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, SE NECESSÁRIOS, À MEDIDA QUE OS SERVIÇOS FOREM SENDO SOLICITADOS.

5.0 Alvenaria

5.5 Gradil revestido em PVC (Belgo), h=2,0m: **P:Qual a? Qual fio e a malha?**

RESP: GRADIL PARA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC (TELA).

6.0 Cobertura

6.16 Calha em Zinco: **P:Qual é a bitola da garganta?**

RESP: 100mm

8.0 Esquadrias / Ferragens

8.1 Porta em madeira almofadada completa, dimensões (0,60x2,10m; 0,70x2,10m; 0,80x2,10m): **P: Qual o tipo de madeira utilizado para a porta, ou é para desconsiderar esse item da planilha, ou é apenas instalação sem o fornecimento?**

RESP: FAVOR LER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM 10.0-ESQUADRIAS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO.

8.3 Porta em madeira maciça externa em ferragens, dimensões variadas: **P:Qual o tipo de madeira utilizado para a porta, ou é para desconsiderar esse item da planilha, ou é apenas instalação sem o fornecimento?**

RESP: IDEM A RESPOSTA ANTERIOR.

8.4 Recuperação de janela de madeira

8.10 Recuperação de portão de ferro: **P:Qual o serviço que deverá ser feito para a recuperação?**

RESP: LIXAMENTO, SOLDA, TROCA DE MATERIAL E PINTURA.

Já questionamento a cerca dos itens descritos a seguir (11 e 12), apenas as especificações não são suficientes, **P:perguntamos mais uma vez em que momento teremos os projetos?**

RESP: VERIFICAR 2º PARÁGRAFO DO ITEM 11.0 INSTALAÇÕES, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

"... FICARÁ A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, A SOLICITAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO.", TAMBÉM O PROJETO HIDRO-SANITÁRIO.

11.0 Instalação Elétrica

11.1 Recuperação das instalações elétricas, substituindo-se e/ou repondo-se todo o material necessário para o perfeito funcionamento do mesmo

12.0 Instalação hidro sanitárias

12.1 Recuperação das instalações hidro-sanitárias, substituindo-se e/ou repondo-se todo o material necessário para o perfeito funcionamento do mesmo

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL