



Feira de Santana, 12 de agosto de 2019.

**Da: Comissão Permanente de Licitação**  
**Aos licitantes,**

**Prezado (s) Senhor (es),**

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à **Licitação 194-2019 CP 045-2019**, objetivando a **Contratação de empresa de engenharia para fornecimento, instalações e montagem de subestações em diversas Escolas-diversos Bairros**, conforme resposta fornecida pela SEPLAN, informamos que:

**PERGUNTA:**

Prezados Senhores;

Conforme tabela de dimensionamento de condutores de subestação da Eletrobrás, solicito na planilha descritiva orçamentária, venho por meio desta solicitar um esclarecimento referente o item 4.0 conforme descrito abaixo:

2.0- Fornecimento e instalação de subestação de 75 Kva subitem 2.7 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm<sup>2</sup>f 0,6/ 1kv/70°

3.0-Fornecimento e instalação de subestação de 112,5 Kva subitem 3.7 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm<sup>2</sup>, 0,6/ 1kv/70s

4 0- Fornecimento e instalação de subestação de 150 Kva subitem 4.7 Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm<sup>2</sup>, 0,6/ 1kv/70°  
Diante do exposto solicito que seja analisada o item 4.0 onde a potencia solicitada e de 150Kva, pedindo cabo isolado PVC seção de 95mm<sup>2</sup>. 0.6/ 1kv/70\* , ocorre que no item 2.0 a potencia solicitada e de 75KVa e o cabo tem a mesma seção de 95mm<sup>2</sup>, 0,6/ 1kv/ 70\*. Para que possamos ter melhor entendimento no orçamento do referido processo licitatório.

**RESPOSTA:**

Considerar o que está previsto no orçamento.

Atenciosamente,

**Sirleide de Oliveira Rodrigues**  
**Presidente da CPL**