



Feira de Santana, 15 de agosto de 2019.

Da: Comissão Permanente de Licitação
Aos licitantes,

Prezado (s) Senhor (es),

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à **Licitação 171-2019 CP 039-2019**, objetivando a **Serviço nas instalações elétricas da biblioteca Municipal Arnold Silva, com fornecimento de materiais, obedecendo ao projeto para execução em 03 (três) meses**, conforme resposta fornecida pela SEPLAN, informamos que:

PERGUNTA:

Prezados Senhores;

O Projeto é de Baixa Tensão, o memorial do projeto elétrico é claro "Instalação Elétrica em Baixa Tensão", as plantas do projeto estão em Baixa Tensão, e a planilha de preço vocês colocaram cabo de Média Tensão.

Há uma desconformidade com a NBR 5410.

Pergunta: Não seria mais adequada a retificação pela CPL do que correr o risco de incêndio provocado pelas instalações elétricas em uma biblioteca onde há circulação de pessoas ?

RESPOSTA:

Favor utilizar a isolamento de 0,6/1 KV, para todos os condutores do projeto, não alterando as seções transversais dos cabos projetados (bitola). Manter o valor da proposta orçamentária.

Atenciosamente,

Sirleide de Oliveira Rodrigues
Presidente da CPL