

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

Feira de Santana, 08 de outubro de 2021.

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente à **LICITAÇÃO Nº 086-2021 TOMADA DE PREÇO Nº 008-2021**, conforme a resposta da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, temos a informar:

PERGUNTAS:

1) No memorial descritivo feita pela empresa STR CONSULTORIA E PROJETOS ESTRUTURAIS, recomenda-se que a estrutura deva ser escorada, sendo que, na planilha orçamentária, não contempla o escoramento. O escoramento será realizado pela Prefeitura?

R.: Custo incluso na composição de preço do item 12.1.

2) No memorial descritivo feita pela empresa STR CONSULTORIA E PROJETOS ESTRUTURAIS, indica que as armaduras de reforço deverão ser chumbadas no concreto através de furos com a utilização de resina epóxica. Na planilha orçamentária, não está contemplado os furos no concreto e nem mesmo a resina epóxi para chumbamento dos mesmos. Como proceder?

R.: Custo incluso na composição de preço do item 1.2.3.

3) Para a recuperação, das abóbodas internas, existe há necessidade de andaimes metálicos, que não é contemplado em planilha orçamentária, como proceder?

R.: Serviço a ser realizado com a plataforma prevista no item 1.1.5.

4) No item 5.3, menciona a recuperação do ponto de ônibus do que diz respeito a estrutura metálica. Este serviço vai ser executado? E se for, como proceder?

R.: Não será executado.

5) No item 5.3.2, faz menção a restituir as soldas. Na planilha orçamentária, não contempla este tipo de serviço, como proceder?

R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.4.

6) No item 5.4.1, faz menção a preencher vazios com argamassa Tixotrópica. Na planilha não contempla este tipo de serviço. Como proceder?

R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.6.

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Gestão de Compras e Contratações - DGCC
75 3602-8345

7) Para se fazer uma intervenção nos pés dos pilares, provavelmente deverá ser demolido o concreto no piso. Este serviço não está contemplado na planilha. Como proceder?

R.: Incluso na composição de preço do item 1.2.1.

Atenciosamente,

Jacicleide Gomes dos Santos
Presidente da CPL